



Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu

ul. Gnieźnieńska 53 tel / fax REGON: 570798203
62-100 Wągrowiec (67) 26 85 480 NIP: 766-19-63-101
www.pzdwegrowiec.pl e-mail: biuro@pzdwegrowiec.pl



Wągrowiec, dnia 13 listopada 2020 r.

PZD-DM.2410/5/2020

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WĄGROWCU

62-100 Wągrowiec, ul. Gnieźnieńska 53
tel./Fax/modem/ 67 26 85 480
REGON: 570798203, NIP 766 16 40 504

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Wyjaśnienie Nr 6

- I. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu zawiadamia, że w dniu 12.11.2020 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „**Rozbudowę ul. Antoniewskiej w Skokach na odcinku od ul. Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Welna**”, dotyczące:

Pytanie 1

Czy dopuszczają Państwo zastosowanie kruszywa wapiennego na podbudowę?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania podbudów z kruszywa wapiennego.

Kruszywo wapienne ma mniejszą wytrzymałość na działanie wody i mrozu, przez co podbudowa traci wytrzymałość.

- II. Jednocześnie Zamawiający informuje, zapisy SIWZ, w tym wyznaczone terminy i miejsce składania i otwarcia ofert, pozostają bez zmian.

DYREKTOR
inż. Robert Torz