



# Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu

ul. Gnieźnieńska 53 tel / fax REGON: 570798203  
62-100 Wągrowiec (67) 26 85 480 NIP: 766-19-63-101  
www.pzdwegrowiec.pl e-mail: biuro@ pzdwegrowiec.pl



Wągrowiec, dnia 19 listopada 2020 r.

PZD-DM.2410/5/2020

**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG  
W WĄGROWCU**

62-100 Wągrowiec, ul. Gnieźnieńska 53  
Tel./Fax/modem/ 67 26 85 480  
REG. 570798203. NIP 766 16 40 504

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

## Wyjaśnienie Nr 9

- I. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu zawiadamia, że w dniu 19.11.2020 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „**Rozbudowę ul. Antoniewskiej w Skokach na odcinku od ul. Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Węlna**”, dotyczące:

### Pytanie 1

Zgodnie z opisem technicznym oraz przekrojami w miejscu wykonania odtworzeni nawierzchni należy zastosować do warstwy wiążącej mieszankę AC11W natomiast w wyjaśnieniach nr 8 w dniu 17.11.2020r. Zamawiający wskazał mieszankę AC16W. Prosimy o wyjaśnienie, z jakiej mieszanki należy wykonać warstwę wiążącą w miejscu odtworzenia.

### Odpowiedź na pytanie nr 1:

Należy zastosować mieszankę AC11W (zgodnie z opisem, przekrojami i SST). W dniu 17.11.2020r. w wyjaśnieniach nr 8 został popełniony przez Projektanta błąd, w związku z powyższym, że zaistniała sytuacja może mieć wpływ na wartości ofert Zamawiający podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania ofert do dnia 24.11.2020 roku.

- II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania, otwarcia ofert i wnoszenia wadium do dnia 24.11.2020 r.

Ileokroć w SIWZ występuje data 20.11.2020 r., zastępuje się ją datą 24.11.2020 r.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.

**DYREKTOR**  
inż. Robert Torz